

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Невежкино Белинского района Пензенской области имени Героя Советского Союза Федора Андреевича Ежкова

ИНН 581000466 ОГРН 1025801069656

442277 Пензенская область Белинский район

с. Невежкино ул. Пионерская, 25

«115» от 22.03.2024 года.

Прокурору Белинского района
младшему советнику юстиции

И.Р. Карамышеву
директора

МОУ ООШ с. Невежкино Белинского
района Пензенской области
Каратаевой В.И.

Во исполнение представления прокуратуры Белинского района от 07.03.2024 года №Исорт-20560008-21-24/-20560008 « об устранении нарушений законодательства проведения Всероссийской олимпиады школьников, и требований пожарной безопасности». МОУ ООШ с. Невежкино Белинского района Пензенской области сообщает, что указанное представление рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Белинского района Булаева Н.С.

В ходе рассмотрения представления, выявленные нарушения нашли свое подтверждение в полном объеме.

С целью устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:

- устранено нарушение п.19 в Порядке числа членов жюри школьного этапа олимпиады по образовательным предметам. (Состав жюри 5 человек) Документ представлен на официальном сайте МОУ ООШ с. Невежкино Белинского района Пензенской области;
- на объекте (здание МОУ ООШ с. Невежкино Белинского района Пензенской области) обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- в ФМОУ ООШ с. Невежкино им. Ф.А. Ежкова в с. Корсаевке на дверях эвакуационных выходов установлены приспособления для самозакрывания.
- в кабинет технологии ФМОУ ООШ с. Невежкино им. Ф.А. Ежкова в с. Корсаевка приобретены и установлены колпаки (рассеиватели) для светильников.
- в здании МОУ ООШ с. Невежкино Белинского района Пензенской области обеспечено наличие знаков размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;
- при входе в здание ФМОУ ООШ с. Невежкино им. Ф.А. Ежкова в с. Корсаевка и в здании МОУ ООШ с. Невежкино Белинского района Пензенской области расположены оповещающие знаки, указывающие направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, и указатели со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
- ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный гидрант не находится в зоне эксплуатационной ответственности МОУ ООШ с. Невежкино Белинского района Пензенской области;
- проведены работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы

оповещения и эвакуации людей при пожаре) в здании МОУ ООШ с. Невежино Белинского района Пензенской области и в здании ФМОУ ООШ с. Невежино имени Ф.А. Ежкова в с. Корсаевка. Данные средства находятся в исправном состоянии;

- проведены работы по замене и освидетельствованию огнетушителей в ФМОУ ООШ с. Невежино им. Ф.А. Ежкова в с. Корсаевке. Ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- приобретены и установлены специальные подставки из негорючих материалов для огнетушителей, исключающих падение или опрокидывание;
- проведены работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. АУПС находится в исправном состоянии, шлейф 2 работает.

По результатам рассмотрения настоящего представления, за упущенные недостатки в работе к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен завуч по УВР в ФМОУ ООШ с. Невежино им. Ф.А. Ежкова в с. Корсаевка Белинского района Пензенской области Пиксина С.А. и педагог-организатор МОУ ООШ с. Невежино Белинского района Пензенской области Молоствовова Е.И.

« 22 » марта 2024г

Директор школы



Каратаева

В.И. Каратаева